博林特 FBLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书	图　号	GPCR0085
		名　称	熔断器组件

序号	图　　号	名　称	参考规格型号	单重	备　注
1	GPCR0085D001	熔断器组件		0.2	
2	GPCR0085D002	熔断器组件		0.2	
3	GPCR0085D003	熔断器组件		0.2	

序号	项　目	主　要　内　容	
1	参考厂商		
2	认证要求	熔断器具有CCC认证	
3	包装要求	包装完好，产品无损坏。	
4	检查标准	性能试验标准	整体外观无破损；熔断器无损坏、爆裂；
		进厂检测标准	

5　性能及参数要求

(1)每个熔断器底座均需安装一个熔断器，熔断器大下见下表；


D号	380V侧	220V侧	120V侧
D001	4A	4A	2A
D002	2A	1A	2A
D003	2A	2A	2A

(2)另需额外配备熔断器有：D001配4A熔断器2个、2A熔断器2个，D002和D003配2A熔断器4个、2A熔断器2个，装入密封袋后，捆绑在熔断器金属支架上，保证熔断器不被损坏；


(3)安装熔断器底座时，熔断器底座侧面焊接端子，应统一朝向（外侧），便于端子焊接时使用，如图二所示。

(4)支架材质为镀锌板，厚度为1.5mm。

6　外形尺寸，接口要求



图一　产品尺寸外形图



图二　熔断器底座侧面焊接端子位置图

ⓒ	换图	Z24-0702	张　蓉	24.11.01	设　计	张蓉	24.11.1
ⓑ	3	Z21-0106	孔繁松	21.6.16	审　核	唐祥雨	24.11.8
ⓐ	换图	Z20-0104	孔繁松	20.6.15	标准化	邓飞	24.11.8
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准	唐祥雨	24.11.8