| 博林特 FBLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 外购件规格书 | 图　号 | GPCN0038 |
|---|---|---|---|
| | | 名　称 | 停电应急装置 |

| 序号 | 图　　号 | 名　称 | 规格型号 | 单重 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPCN0038D001 | 停电应急装置 | HCYD | | 2.2KW≤曳引机功率≤7.5KW |
| 2 | GPCN0038D002 | | HCYD | | 7.5KW<曳引机功率≤11.7KW |
| 3 | GPCN0038D003 | | HCYD | | 11.7KW<曳引机功率≤18.5KW |
| 4 | GPCN0038D004 | | HCYD | | 18.5KW<曳引机功率≤22KW |
| 5 | GPCN0038D005 | | HCYD | | 22KW<曳引机功率≤30KW |
| 6 | GPCN0038D006 | | HCYD | | 30KW<曳引机功率≤37KW |
| 7 | GPCN0038D007 | | HCYD | | 37KW<曳引机功率≤45KW |

| 序号 | 项　目 | 主　要　内　容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 参考厂商 | 上海华程电梯技术有限公司 | |
| 2 | 认证要求 | | |
| 3 | 包装要求 | 包装牢固，避免损伤和丢失。 | |
| 4 | 检查标准 | 性能试验标准 | 符合TSG T7007-2016对自动救援操作装置的要求。 |
| | | 进厂检测标准 | 产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。必须有出厂检验合格证。 |

5　性能及参数要求

（1）工作环境：环境温度为-5℃至50℃；环境湿度为＜90%，不结露；

（2）蓄电池组：

| 图号 | 规格型号 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GPCR0053D001 | HCYD | 12V/7AH/4节 | 2.2KW≤曳引机功率≤7.5KW |
| GPCR0053D002 | HCYD | 12V/7AH/4节 | 7.5KW<曳引机功率≤11.7KW |
| GPCR0053D003 | HCYD | 12V/7AH/4节 | 11.7KW<曳引机功率≤18.5KW |
| GPCR0053D004 | HCYD | 12V/12AH/4节 | 18.5KW<曳引机功率≤22KW |
| GPCR0053D005 | HCYD | 12V/12AH/4节 | 22KW<曳引机功率≤30KW |
| GPCR0053D006 | HCYD | 12V/12AH/4节 | 30KW<曳引机功率≤37KW |
| GPCR0053D007 | HCYD | 12V/17AH/4节 | 37KW<曳引机功率≤45KW |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 设　计 | 陈波 | 19.12.2 |
| | | | | | 审　核 | 李晨臣 | 19.12.4 |
| | | | | | 标准化 | 顾永明 | 19.12.4 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签　名 | 日　期 | 批　准 | 朱超 | 19.12.6 |