博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书	图　号	GPCR0053
		名　称	停电应急装置

序号	图　号	名　称	规格型号	单重	备　注
1	GPCR0053D001	停电应急装置	HCYD		2.2KW≤曳引机功率≤7.5KW
2	GPCR0053D002		HCYD		7.5KW<曳引机功率≤11.7KW
3	GPCR0053D003		HCYD		11.7KW<曳引机功率≤18.5KW
4	GPCR0053D004		HCYD		18.5KW<曳引机功率≤22KW
5	GPCR0053D005		HCYD		22KW<曳引机功率≤30KW
6	GPCR0053D006		HCYD		30KW<曳引机功率≤37KW
7	Ⓒ GPCR0053D007		HCYD		37KW<曳引机功率≤45KW

序号	项　目	主　要　内　容	
1	制造厂商	上海华程电梯技术有限公司	
2	认证要求		
3	包装要求	包装牢固，避免损伤和丢失。	
4	检查标准	性能试验标准	符合TSG T7007-2016对自动救援操作装置的要求。
		进厂检测标准	产品外观不能损伤，不得有材料及外观缺陷。必须有出厂检验合格证。

5　性能及参数要求

（1）工作环境：环境温度为-5℃至50℃；环境湿度为＜90%，不结露；

（2）蓄电池组：

图号	规格型号	容量	备注
GPCR0053D001	HCYD	12V/7AH/4节	2.2KW≤曳引机功率≤7.5KW
GPCR0053D002	HCYD	12V/7AH/4节	7.5KW<曳引机功率≤11.7KW
GPCR0053D003	HCYD	12V/7AH/4节	11.7KW<曳引机功率≤18.5KW
GPCR0053D004	HCYD	12V/12AH/4节	18.5KW<曳引机功率≤22KW
GPCR0053D005	HCYD	12V/12AH/4节	22KW<曳引机功率≤30KW
GPCR0053D006	HCYD	12V/12AH/4节	30KW<曳引机功率≤37KW
Ⓒ GPCR0053D007	HCYD	12V/17AH/4节	37KW<曳引机功率≤45KW

					设　计	李晟臣	18.6.15
					审　核		2018.6.15
Ⓒ	替换	Z18-0146	李晟臣	2018.6.21	标准化		18.6.25
标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准		18.6.25