配套停电应急装置电梯主要参数表

(1) 应急运行方式：就近楼层平层≤8米；

(2) 配套一体机厂家：苏州默纳克控制技术有限公司；

(3) 输入电压：三相380VAC；

(4) 电网频率：50Hz 60Hz通用；ⓒ

(5) 应急启动时输出电压及频率：S、T两项输出380VAC±15%、频率50HZ±1%。

(6) 说明书样式：中英文对照；ⓒ

(7) 停电应急装置标牌及标识：中英文样式；ⓑ

符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》第2号修改单：设有铭牌，标明制造单位名称、产品型号、产品编号、主要技术参数；加装的自动救援操作装置的铭牌和该装置的产品质量证明文件相符；

(8) 外壳上应设置具有GB/T5465.2-2008中图形符号5036的警告标志，即 ，该警告标志应在外壳的门上清晰可见。

注：参数超出以上范围，按产非标设计。

标记	处数	更改文件号	签　名	日　期	批　准		
ⓔ	换页	Z21-0191	车　锐	2021.9.18	设　计	车锐	21.9.18
ⓒ	2	Z18-0059	车　锐	2018.3.23	审　核	孔繁松	21.9.18
ⓑ	19	Z17-0104	车　锐	2017.7.3	标准化	金学民	18/9-21
					批　准	韩明	21.9.22